

Ofício nº 1085/2017  
Ibitinga, 26 de Junho de 2017

**Assunto: Responde requerimento do Ilustre vereador Marco Antônio da Fonseca, requer informações sobre rachaduras no Centro Dia do Idoso.**

Ilustríssimo Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento protocolizado nesta Câmara Municipal sob nº 2192/2017 (Requerimento nº 382/2017) requer informações sobre rachaduras no Centro Dia do Idoso.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,



**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Ilmº Sr.

**ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA**

**M.D. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga  
IBITINGA/SP**



A

Prefeita Municipal da Estância Turística de Ibitinga

**Protocolo nº 382/2017**

**Requerente : Vereador Marco Antônio da Fonseca**

Respondendo

Fomos solicitados para fazer uma visita e comprovar os problemas relativamente a meu ver pequenos, mas que causam uma visão errada de leigos, da real situação.

Elaboramos uma relação de serviços a serem executados, em um parecer quanto as Reformas que deveriam ocorrer no prédio "Dia do Idoso".

Estivemos lá e pudemos constatar, azulejos soltando na cozinha, janelas "emperradas" para abrir, reboco do teto caindo por falta de chapisco em diversos dormitórios, infiltrações na bancada da cozinha, passando para fora, recalques diferenciais, na fundação, no final da construção, que deverão ser executadas estacas (8 unidades) do tipo Mega (Macaco Hidráulico), vários dormitórios com fissuras nas paredes, entre outros problemas de menor relevância.

Problemas com caixas d água, telhas do tipo Kalhetão com fissuras, permitindo chuva no interior das lajes, aberturas no centro do corredor principal (Domus - utilizado para iluminação e ventilação), com infiltrações devido a fissuras na alvenaria, quando há chuva com vento.

Problemas no abrigo de gás, instalações elétricas, que necessitam e precisam de revisões.


Alargamento em concreto, do pátio para descanso, e banho de sol para os idosos, em baixo das arvores existentes.

E finalmente uma pintura na cor a ser definida, no prédio todo, tanto internamente como externamente.



Estamos elaborando um Memorial Descritivo, e uma elaborando uma Planilha de Quantidades, para podermos quantificar os serviços e materiais, para destinarmos uma verba, para a Execução dessa Reforma, que é realmente prioritária e necessária.

Sendo só para o momento, reitero, meus elevados protestos de estima, admiração e consideração.



Engº Antonio Carlos de Caires  
CREA: 060.153.827-9  
Secretário de Obras

