



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Ofício nº 019/2019
Ibitinga, 15 de fevereiro de 2019.



Assunto: Resposta ao Requerimento 70/2019.
CMI Ofício nº 182/2019
Excelentíssimo Sr. Presidente:

Cumprimentando-o informamos ter recebido cópia do Ofício nº 182/2019, pelo qual vossa Senhoria respondeu a algumas solicitações a respeito do Requerimento de Informações nº 70/2019 de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca. O pedido versa sobre informações a respeito do motivo de não ter sido resolvida a saída de água pluvial no Reservatório do Jardim Ternura.

Tendo em vista o pedido para sanar a falha, o Departamento de Engenharia da Autarquia informou que no referido reservatório não há lançamento de água pluvial, motivo pelo qual não ocorreu a correção solicitada.

O Responsável Técnico pela obra informou que os dois pontos apresentados na imagem possuem finalidades técnicas específicas que não se referem a saída de água pluvial.

Cabe ressaltar que o primeiro ponto é um extrator/ladrão sendo ele utilizado para escoar em um eventual excesso de água como por exemplo caso o reservatório encha em mais que o devido, já o segundo ponto é uma saída de água, utilizada nos momentos em que for necessário realizar a limpeza do reservatório.

Caso os nobres edis desejem obter informações técnicas mais aprofundadas sobre a questão, o Departamento de Engenharia do SAAE está à disposição para atendê-los.

Desde já o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga se coloca a disposição para enviar sanar dúvidas e encaminhamos os mais elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente;

LUIZ CARLOS DA COSTA
Gestor Executivo

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga
R. Vítor Maida, nº 563 - Centro
Ibitinga/SP