



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 594/2021

Ofício 1537/2021

Ibitinga, 09 de dezembro de 2021.

Assunto: Responde requerimento 695/2021, da ilustre vereadora Daniela C. S. Branco de Rosa, onde requer informações a respeito do abastecimento de água do Bairro Jardins.

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 695/2021 (Protocolo 3400/2021), **requer informações a respeito do abastecimento de água do Bairro Jardins.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Engenheiro Civil João Cardoso Pimentel, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exma. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



CARTA DE RESPOSTA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO BAIRRO JARDINS.

O SAAE-Serviço Autônomo De Água E Esgoto Da Estância Turística De Ibitinga, representada pelo Engenheiro Civil, vem responder aos quesitos que o egrégio vereador estabeleceu em sua propositura presente, e informa que:

1- Quesito:

O motivo da coloração da água foi pelo uso do dosador do cloro inadequadamente. Por ser um loteamento recente e sua ocupação populacional ser muito pouco, o consumo da água é baixo e o cloro que foi lançado no tubo adutor que alimenta o reservatório ser de ferro; o cloro não teve um fluxo adequado, ficando acumulado na tubulação de ferro, o que provocou a oxidação do tubo e liberando o resultado na água, ou seja, oxido de ferro. Tal equívoco foi sanado junto a empresa que presta o serviço de cloração, uma vez que este serviço é terceirizado.

2- Quesito:


O loteamento tem poço e reservatório próprio.

3- Quesito:

A resposta do segundo quesito contempla o questionamento do terceiro quesito, ou seja, é a mesma coisa.

É o que cumpri informar.

Ibitinga, 26 de Novembro de 2021.



JOÃO CARDOSO PIMENTEL
Engenheiro Civil
CREA 060 170203 7



