

Ofício nº 87/2023
Ibitinga, 08 de novembro de 2023.
MATÉRIA RECEBIDA Nº 633/2023

Assunto: Resposta ao REQUERIMENTO nº 528/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente

Cumprimentando cordialmente, em resposta ao Requerimento nº 528/2023, da autoria da N. Edil Daniela C. S. Branco de Rosa, seguem as informações solicitadas, de acordo com o Diretor de Obras e Projetos:

1) O desperdício dessa água 24 horas por dia pode ser cessado?

O vazamento de água não ocorreu 24 horas por dia, e o motivo do mesmo foi a falha no sensor de nível que fica instalado dentro do reservatório.

2) O que a autarquia fará para solucionar o problema e quando será solucionado?

O sensor de nível instalado no reservatório apresentou problemas, e já foi substituído.

Ao ensejo, são renovados os votos da mais elevada estima e alta consideração.

Atenciosamente;

Belmiro Sgarbi Neto
Gestor Executivo
(assinado digitalmente)

Ilmo. Sr.

Ricardo Prado

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga

R. Victor Maída, nº 563 – Centro
Ibitinga/SP

