



Ofício 291/2024
MATÉRIA RECEBIDA Nº 113/2024
Ibitinga, 12 de Março de 2024.

Assunto: Responde requerimento 48/2024, dos ilustres vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio Da Fonseca e Richard Porto De Rosa, onde requerem informações a respeito do asfalto no Jardim Tropical.

Ilustríssima Presicente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 48/2024 (Protocolo 512/2024),
requerem informações a respeito do asfalto no Jardim Tropical.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Secretário de Obras Públicas João Guilherme Hirabahasi a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Adão Ricardo Vieira do Prado

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



Ao Gabinete da Prefeita

Ibitinga, 11 de março de 2024.

**Exma. Sra. Prefeita Municipal
Cristina Maria Kalil Arantes**

Assunto: Nota Técnica em resposta ao requerimento nº 048/2024.

Em resposta ao requerimento dos ilustres vereadores Murilo Cavalheiro Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, protocolizado nesta Câmara Municipal, o que cabe a Secretaria de Obras Públicas informar, é o que segue:

- 1) Através de vistoria realizada no bairro supracitado, esta Secretaria em tentativa de localizar o ponto exibido nas fotos do requerimento acredita que o que se parece com um buraco na realidade é uma tampa de poço de visita de esgoto do SAAE. Já o aparente desgaste do asfalto se deve a água corrente com produtos que deterioram o asfalto, que tal problema deverá ser sanado com a execução de canaletas de concreto.
- 2) A qualidade dos serviços é verificada em vistorias durante e após a execução, assim como apresentação de laudo pela empresa.
- 3) Em contato com a Secretaria de Serviços Públicos, nos foi comunicado que já está no cronograma a execução de sarjeta e canaletas de concreto no Jd. Tropical. Não só neste porto como em outros locais do bairro.


João Guilherme Hirabahasi
Secretário de Obras Públicas
Engenheiro Civil – CREA nº 5070185893

