

MATÉRIA RECEBIDA Nº 686/2025
Ofício nº 058/2025

Ibitinga, 30 de setembro de 2025.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 444/2025, do Vereador Zé Rocha.

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 444/2025, sobre a respeito da distribuição de água do bairro São Gabriel, uma vez que a Autarquia informou que seria contratada empresa especializada para resolver o problema.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Departamento de Engenharia, Diretor de Projetos e Obras da Autarquia SAAE, nota técnica sobre a questão para apreciação dos Nobres Edis.

Atenciosamente,


Belmiro Sgarbi Neto
Gestor Executivo do SAAE

Excelentíssimo Senhor
Antônio Esmael Alves de Mira
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga

Fone: (16)3352-1060 Site: www.ibitinga.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA

REQUERIMENTO Nº 444/2025

PREZADO VEREADOR ZÉ ROCHA

Informo que em 10/03/2025 efetuamos a filmagem do poço São Gabriel e constatamos os seguintes dados a saber:

- Poço perfurado no basalto sem revestimento Ø6”.
- Paredes sem fraturas.
- Nível estático da água = 148,82m.
- Perfuração até o arenito em = 249,59m.
- Coluna de água existente = 100,77 m.

Todos os equipamentos foram adquiridos e iremos iniciar a instalações deles para darmos início a operação do poço.

Foi interligado a energia e todos os procedimentos estão sendo providenciados.

Atenciosamente

Ibitinga, 29 de julho de 2025.

JOÃO CARDOSO PIMENTEL

DIRETOR DE PROJETOS E OBRAS

Engº Civil - SAAE





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código AF18-F927-8CAE-3CE4