

MATÉRIA RECEBIDA Nº 699/2025

Ofício nº 064/2025

Ibatinga, 30 de setembro de 2025.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 185/2025, da Vereadora Alliny Sartori.

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 185/2025, sobre a falta D'água no bairro São Gabriel.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pelo Departamento de Engenharia, Diretor de Projetos e Obras da Autarquia SAAE, nota técnica sobre a questão para apreciação dos Nobres Edis.

Atenciosamente,

Belmiro Sgarbi Neto
Gestor Executivo do SAAE

Excelentíssimo Senhor
Antônio Esmael Alves de Mira
Presidente da Câmara Municipal de Ibatinga



SENHOR GESTOR BELMIRO SGARBI NETO

Atendendo sua solicitação informo que em

REFERÊNCIA: REQUERIMENTO Nº 185/2025 da CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA :informação sobre a falta de água no bairro São Gabriel.

1-) O loteamento foi recebido com uma compensação e o empreendedor não instalou os equipamentos no poço.

2-) A falta de água é por que o poço não está funcionando e a interligação com o loteamento Adriana não suporta a demanda.

3-) Está funcionando o poço nem o reservatório do loteamento, motivo para a baixa pressão.

4-) Informo que em 10/03/2025 efetuamos a filmagem do poço São Gabriel e constatamos os seguintes dados a saber:

- Poço perfurado no basalto sem revestimento Ø6".

- Paredes sem fraturas.

- Nível estático da água = 148,82m.

- Perfuração até o arenito em = 249,59m.

- Coluna de água existente = 100,77 m.

Todos os equipamentos foram adquiridos e iremos iniciar a instalações deles para darmos início a operação do poço.

Foi interligado a energia e todos os procedimentos estão sendo providenciados.

Atenciosamente

Ibitinga, 30 de setembro de 2025.

JOÃO CARDOSO PIMENTEL

DIRETOR DE PROJETOS E OBRAS

ENGENHEIRO CIVIL-SAAE





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BA81-0855-DE73-963F