



Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097
Site: www.ibitinga.sp.leg.br / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br

APROVADO
19ª Sessão Ordinária - 16/06/2026
Presidente: MIRA

REQUERIMENTO Nº 515/2026

Assunto: Requer informações ao Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, acerca das infiltrações e goteiras na EMEI Dimas de Camargo, no Distrito de Cambaratiba, bem como sobre a instalação de toldos nas janelas da cozinha e a adequação do sistema de escoamento de água do local.

Destinatário: Florisvaldo Antônio Fiorentino – Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Excelentíssimo Presidente,

Ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja este requerimento de informação enviado para conhecimento e resposta do que segue:

- 1) **A Secretaria Municipal de Obras tem conhecimento das goteiras e infiltrações que ocorrem na EMEI Dimas de Camargo durante os períodos de chuva?**
- 2) **Existe previsão para a realização de reparos na cobertura do prédio, visando solucionar definitivamente os problemas de infiltração e goteiras?**
- 3) **Há planejamento para a instalação de toldos nas janelas da cozinha da escola, a fim de evitar a entrada de água da chuva e proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e maior segurança alimentar aos alunos?**
- 4) **A Secretaria tem conhecimento de que o ralo existente no piso da cozinha encontra-se acima do nível adequado para o escoamento da água?**
- 5) **Existe a possibilidade de realizar a correção e o nivelamento do piso e do ralo da cozinha, de modo a permitir o correto escoamento da água durante a limpeza do ambiente?**
- 6) **Qual o prazo previsto para a execução das melhorias e adequações necessárias na unidade escolar?**

JUSTIFICATIVA: A referida solicitação tem por objetivo obter informações sobre problemas estruturais constatados pela Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo durante visita à EMEI Dimas de Camargo, localizada no Distrito de Cambaratiba.

Foram observadas goteiras e infiltrações em dias de chuva, situação que pode comprometer a conservação do prédio, causar desconforto aos alunos e servidores e gerar danos maiores à estrutura da unidade escolar. Também foi constatada a necessidade de instalação de toldos nas janelas da cozinha, visando evitar a entrada de água e proporcionar melhores condições de funcionamento do espaço.

Além disso, verificou-se que o ralo do piso da cozinha encontra-se acima do nível adequado, impossibilitando o correto escoamento da água durante a limpeza, o que pode ocasionar acúmulo de água, transtornos operacionais e prejuízos às condições de higiene do ambiente.



Considerando que se trata de um prédio relativamente novo, entende esta Comissão que as melhorias necessárias devem ser realizadas com brevidade, evitando o agravamento dos problemas existentes e prevenindo o surgimento de novos danos estruturais e funcionais, garantindo assim um ambiente seguro e adequado para alunos, professores e demais servidores.

Sala das Sessões "Dejanir Storniolo", em 09 de junho de 2026.

**COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBL., OCUP. DO SOLO, SAÚDE, ASSIS. SOCIAL,
EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO**

